



Межрегиональная общественная правозащитная организация инвалидов
«На коляске без барьеров»

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,
Тел. +7(921)756-64-15, президент Яганова Юлия Викторовна,
E-mail: bez.barerov@gmail.com



Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsrb.
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.

*ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*

*ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
(СПбГИКиТ)*

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22

*Санкт-Петербург
2021 г.*

СОГЛАСОВАНО

Президент

МОПОИ «На коляске без барьеров»

/Яганова Ю. В./



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

по безопасности и

кадрово-педагогической работе СПбГИКиТ

/Полонская В.Н./



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп

населения объекта социальной инфраструктуры

№ 16584

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: образование

1.2. Адрес объекта: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 6 этажей, 15 456,5 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 12 720,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» (СПБГИКиТ)

1.7. Юридический адрес организации: 192102, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 22.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

1.11. Наименование вышестоящей организации (организационно-правовая форма и название): Министерство культуры Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации: 125993, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, 7/6, стр. 1,2

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: тел. +7 (495) 629-20-08, факс +7 (495) 629-20-08, kultura@mkrf.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности (по ОКВЭД): 85.22 - образование высшее

Паспорт № 16584 от 15.09.2021	СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22	МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				2

- 2.2. Виды оказываемых услуг (согласно Уставу): образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): К, О, С, Г
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 2500
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта и услуг

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 140-180 м
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие регулируемый, со звуковой сигнализацией
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие акустическая, тактильная, визуальная
- 3.1.4. Перепады высоты на пути (есть, нет) есть
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) да

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О), ДП-И (Г, У), ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г, У), ДЧ-И (О, С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, Г, У), Д (У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)

Паспорт № 16534 от 15.09.2021	СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22	МОПКИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				3

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
3	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
6	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта), дата формирования «15» сентября 2021 г., период проведения работ с 2021 по 2025 годы включительно, при наличии финансирования и необходимых согласований.

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С)

(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))


4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата 20 сентября 2021 года

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «01» сентября 2021 г.

Паспорт № 16584 от 15.09.2021	СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22	МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ» БЕЗ БАРЬЕРОВ	Выполнил	Лист
				4



Межрегиональная Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"



Фактический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,
Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsrb.
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.

АКТ № 1/Ф/21А ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
(СПбГКИУТ)

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22

Санкт-Петербург
2021 г.

Акт № 1/Ф/21а от 15 сентября 2021 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» (СПБГИКиТ)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)
Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22

Сведения об Объекте:

Помещения в здании на 6 этаже, 15 456,5 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 12 720,0 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство культуры Российской
Федерации, 125993, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, 7/б, стр. 1,2

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги

Плановая мощность: 2 500

Форма способа оказания: на объекте по месту предоставления услуги, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г –
инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г

Мы, нижеподписавшиеся, Евменов Александр Дмитриевич, ректор СПБГИКиТ,
действующий на основании Устава с одной стороны, и Яганова Юлия Викторовна,
президент Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На
коляске без барьеров», действующий на основании Устава с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных

Акт
№1/Ф/21а
от
15.09.2021

СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, дом 22



Выполнил

Лист

2

объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да
2. Пандус стационарный наружный: да, соответствует К, О
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: да, соответствует К, О
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, частично соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: да, не соответствует К, О, С
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: да
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует С, частично соответствует К, О
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: да, соответствует С (мнемосхемы поэтажные, таблички у кабинетов)
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: да, соответствует С
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: да, соответствует С
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, не соответствует К, О, С, Г
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С

Акт №1/Ф/21а от 15.09.2021	СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22	 МОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
-------------------------------------	---	---	---	-----------


IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, СПБГИКиТ, расположенное по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом от 01.09.2021 г. №345-а-ОР назначены ответственные лица за исполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования: 1. Ответственные за исполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов СПБГИКиТ и предоставляемых на них услуг в сфере образования в 2021-2022 учебном году: 1.1. Полонская В.Н., начальник управления по безопасности и кадрово-правовой работе; 1.2. Воронков С.С., заведующий центром сопровождения инклюзивного образования. 2. Ответственные за исполнение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов на факультетах СПБГИКиТ и предоставляемых на них услуг в сфере образования в 2021-2022 учебном году: 2.1. Чеснова О.А., декан факультета экранных искусств; 2.2. Изанцов П.П., декан факультета телевидения, дизайна и фотографии; 3. Ответственные за сопровождение инвалидов к месту предоставления услуги в 2021-2022 учебном году: 3.1. Шарун Н.Н., комендант УЛК №3; Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 01.09.2021 г	Приказ от 01.09.2021г. №345-а-ОР
1.2.	К, О, С, Г, У	Пути движения на подходах к территории объекта – асфальт, перепадов высот нет. Прилегающая территория учреждения – пути движения к входной группе – мощение крупной плиткой, состояние неудовлетворительное, требуется ремонт. Частично (условно) доступно. Нет навигации для слепых и слабовидящих	

Акт
№1/Ф/21а
от
15.09.2021

СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул.
Бухарестская, дом 22



Выполнил


Лист

4

1.3.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ от 01.09.2021г. №345-а-ОР
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Кнопка вызова помощи установлена в доступном месте со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне.	
2.2.	К	Входная группа оборудована пандусом. В случае необходимости есть кнопка вызова помощи, установлена в нижнем основании входного узла. Имеется отдельный вход, дверь двустворчатая, со смотровыми панелями, порог минимален. Имеется дополнительный центральный проход в зоне установки турникетов. Доступно. Сопровождение по необходимости.	
2.3.	О	Возможно движение по пандусу или наружной лестнице. Наружная лестница оборудована только разделительным пандусом на центральном марше наружной лестницы, краевые поручни не установлены. Наружная лестница нуждается в ремонте. В случае необходимости есть кнопка вызова помощи, установлена в нижнем основании входного узла. Имеется отдельный вход, дверь двустворчатая, со смотровыми панелями, порог минимален. Имеется дополнительный центральный проход в зоне установки турникетов. Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Условно доступно. Краевые ступени марша наружной лестницы выделены фактурой, контрастирование минимально. Выполнено контрастирование контура основной входной группы, где и установлена информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. Место установки таблички, не соответствует нормативным требованиям. Необходимо сопровождение.	
2.5.	Г	Доступно. Информация об учреждении есть, входная группа в прямой видимости.	
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ от 01.09.2021г. №345-а-ОР
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено в 6-этажном здании. Оборудовано пассажирским лифтом. Ширина коридоров достаточная, имеются внутренние лестницы. Центральная лестница оборудована поручнем с одной стороны, дополнительная лестница с более узкой шириной лестничного марша, оборудована поручнями с 2-х сторон. Ширина проходов различна, по большей части – достаточная. Внутренняя лестница эвакуационного выхода – контрастирование краевых ступеней и поручней не выполнено. Частично/условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.2.	К	Перемещение выше 1 этажа ограничено размерами лифта, возможно только на узких креслах-колясках. Частично доступно. Сопровождение	

Акт №1/Ф/21а от 15.09.2021	СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22	 МОЛОД «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 5
-------------------------------------	---	---	----------	-----------

		по необходимости. Рекомендовано оказывать услугу в аудиториях 1-го этажа.	
3.3.	О	Доступно. Здание оборудовано лифтом.	
3.4.	С	Условно доступно. Помещения не адаптированы для слепых. Необходимо сопровождение. На этажах имеют мнемосхемы, но с учетом мест их расположения и площади здания, это решение не эффективно. Сопровождение по требованию.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ от 01.09.2021г. №345-а-ОП
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г	Имеют аудитории с оборудованными местами для данных категорий. Обслуживание в библиотеке организовано. Учебная программа разработана. Оборудован доступный гардероб для студентов МГН на 1 этаже. Обеспечен допуск в учреждение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	К, О, С, Г	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г	Оборудованный туалет находится на 1 этаже здания. Помещение туалета достаточное. Информационный знак расположен на боковой стене. Ручка и замок двери не отвечают требованиям эргономичности и контрастности (в части ручки), дверь старого образца, доводчиком не оборудована. Унитаз оборудован откидным поручнем с одной стороны. Устройство с туалетной бумагой расположено в неудобном/малодоступном месте. Смеситель умывальника не соответствует нормативным требованиям. Частично/условно доступно.	
5.2.	К, О	Частично, избирательно доступно. Ручка и замок двери не отвечают требованиям эргономичности и контрастности (в части ручки), дверь старого образца, доводчиком не оборудована. Унитаз оборудован откидным поручнем с одной стороны. Устройство с туалетной бумагой расположено в неудобном/малодоступном месте. Смеситель умывальника не соответствует нормативным требованиям. Крючок для трости/костылей расположен в неудобном месте. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Элементов адаптации пространства для данной категории нет. Мнемосхема на входных группах в сан. узлы не установлена. Информационная табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля установлена с нарушением нормативных требований, поэтому свои функции выполнять не будет. Цветового зонирования в помещении нет, тактильной навигации нет. Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
5.4.	Г	Доступно.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ от 01.09.2021г.
Акт №1/Ф/21а от 15.09.2021 СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22  МОН «НА КОЛЕСАХ БЕЗ БАРЬЕРОВ» Выполнил Лист 6 Формат А4			

			№345-а-ОП
6.2.	К, О, С, Г, У	Навигации внутри здания нет, имеющиеся информационные таблички, установленные на дверях в помещения/аудитории не отвечают нормативным требованиям.	
6.3.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.gukit.ru/ В данном Акте рассматривается информация размещенная на https://www.gukit.ru/sveden/ovz# и версия для слепых. Значок версии для слепых сложно найти, размещен в общей верхней панели сайта, мелким шрифтом, малозаметен. Сама версия для слепых не соответствует. Страничку «Доступная среда» также сложно найти в боковой панели сайта. Информации много, но она не структурирована и не отвечает на главные вопросы, среди которых телефон ответственного сотрудника для обращения за помощью на данном адресе, наличие оборудованной парковки, доступные пути движения от остановок общественного транспорта, а также информация о доступном транспорте.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		Остановки общественного транспорта «Университет кино и телевидения» находятся в непосредственной близости от образовательного учреждения. Автобусы № 54, 57, 74, 76, 91, 117 (частично оснащенные низкопольным подвижным составом). Трамваи № 25, 49 - остановки не приспособлены для К, О, С. 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 140-180 м. 2. Время движения пешком 2-3 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках).	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Есть одно оборудованное парковочное место.	
Примечание: В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия. В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта. Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта. V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ): 1. На сайте учреждения доработать версию для слабовидящих и страничку (раздел) «Доступная среда». 2. Привести в порядок территорию учреждения на подступах к центральному входу. 3. Выполнить ремонт наружной лестницы центрального входного узла, оборудовать ее краевыми поручнями в том числе и боковые марши, выполнить			
Акт №1/Ф/21а от 15.09.2021	СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22		 МОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ» Выполнил  Лист 7

контрастирование краевых ступеней маршей наружной лестницы, включая боковые.

4. Вход для инвалидов – наружную и внутренние двери входного узла оборудовать контрастными, эргономичными ручками, доводчиками с задержкой закрытия.
5. Туалет для инвалидов – выполнить работы по установке второго поручня у унитаза, может быть стационарный поручень, т.к. место его установки около стены; изменить место установки устройства с туалетной бумагой, заменить смеситель на умывальнике на сенсорный или локтевой; изменить место установки крючка для трости/костылей; дверь оборудовать удобным замком с возможностью открытия снаружи и удобной ручкой; разместить мнемосхему расположения оборудования в туалете, установить крючок для одежды/сумки.
6. Разработать и установить единую систему навигации в здании, рассмотреть возможность установки в вестибюле информационного терминала.
7. При наличии технической возможности установить лифт, отвечающий требованиям доступности для К, О, С, Г. При отсутствии такой возможности организовать оказание услуг для категории К на 1 этаже здания.
8. Выполнить контрастирование краевых ступеней лестничных маршей на внутренних лестницах, в рамках реконструкции/капремонта заменить поручни.
9. Выполнить работы по адаптации актов зала для категорий К, О, С, Г согласно нормативным требованиям.
10. Выполнить контрастирование краевых ступеней лестничных маршей на путях эвакуации фотолюминесцентными полосами, тоже самое относительно поручней, они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Начальник управления / по
безопасности и кадрово-правовой
работе СПбГИКиТ

Президент
МОПОИ «На коляске без барьеров»



/В.Н. Полонская/



/Яганова Ю. В./

Акт №1/Ф/21а от 15.09.2021	СПБГИКиТ, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 22	МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 8
-------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------	-----------